

**Средние результаты анализов питьевой воды ООО «Новомосковскгорводоканал»  
перед подачей в сети централизованного водоснабжения  
за август 2024г.**

№п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Нормативы качества воды согласно СанПиН 1.2.3685-21	Результаты
1	Запах	балл	2	1хл
2	Вкус	балл	2	1хл
3	Цветность	градус	20	5,78
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ/дм <sup>3</sup>	2,6	<1,0
5	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,3	0,13
6	Жесткость	°Ж	7,0	7,58
7	Окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	5,0	0,95
8	Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	7,46
9	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	1000,0	639,1
10	Хлорид- ион	мг/дм <sup>3</sup>	350,0	52,6
11	Аммоний	мг/дм <sup>3</sup>	2,0	0,41
12	Нитрит-ион	мг/дм <sup>3</sup>	3,0	0,042
13	Нитрат –ион	мг/дм <sup>3</sup>	45,0	2,85
14	Сульфат-ион	мг/дм <sup>3</sup>	500,0	130,0
15	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	0,15
16	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	1,0	<0,001
17	Фторид-ион	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	0,23
Микробиологические показатели				
18	ОМЧ	КОЕ /1см <sup>3</sup>	Не более 50	0
19	ОКБ	КОЕ /100см <sup>3</sup>	Отсутствие	0

Начальник отдела производственного контроля



Е.Н.Чумичева